

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 23.08.2023

Учетный номер: 24230061000207357606

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17429645>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Норильск  
663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/124-24/67-В/ПИВ/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя школа №28»  
(далее по тексту — МБОУ «СШ №28»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора МО  
г. Норильск по пожарному надзору Егорова Николая Николаевича № 2308/124-24/67-  
В/ПИВ от «23» августа 2023 года

в период с «24» августа 2023 г. по «24» августа 2023 г.

Государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному  
надзору Гнилицким Николаем Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов


органа государственного пожарного надзора)

проведен: внеплановый инспекционный визит в отношении здания, помещений,  
которыми владеет и (или) пользуется МБОУ «СШ №28», расположенных по адресу:  
г.Норильск, ул. Талнахская, 42

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора МБОУ «СШ №28» Илларионова М.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Под лестничными маршами первого этажа хранятся горючие материалы.	п/п «к» п.16 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «На объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы».	25.09.2023	выполнено 

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Государственный инспектор  
МО г. Норильск Красноярского края  
по пожарному надзору  
«24» августа 2023 г.




Н.В. Гнилицкий

Предписание для исполнения получил(-а):



  
(подпись)



«24» августа 2023 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.